



Provedení dle ČSN EN 604 39. Spodní hrana min. 0,6m  
Napěťová soustava 3NPE 50Hz 400V/TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41

a) Živých částí : krytím a izolací

b) Neživých částí : Samočinným odpojením od zdroje

Proudovými chrániči ( vyznačené vývody)

<b>PROJEKTOVÉ SLUŽBY</b>		
Kreslil a navrhl:	Albertov	Datum:
Pavel Tesař		3/2012
Název:	Výkres č.:	
<b>DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RMS15</b>	<b>3</b>	